

ООО ПИ «Кузбассгорпроект»

25.03.2024 г.

Задание на проектирование для ОВ №1

№ договора	6906-01-ВК
Наименование объекта	Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, жилой район «Шория-Град». Жилой дом № 6 со встроено-пристроенной подземной автостоянкой (I этап). Жилой дом №9 (II этап)
Стадия или стадии проектирования	Стадия Р Жилой дом № 6
Адресат	Группа ОВ (ОИК) – Беглова Н.А
От кого	Группа ВК (ОИК) – Украинако Т.С.
Описание задания	Ж.д.: 1.Расход ТЗ в режиме водоразбора – $q_c = 1,35$ л/с; $Q_{\text{ч}} = 2,98$ м ³ /ч; $Q_{\text{сут}} = 15,19$ м ³ /сут 2.Расход тепла на ГВС – $Q_{\text{max}} = 232\,200$ ккал/час, $Q_{\text{ср.ч}} = 49\,000$ ккал/ч 3.Диаметр трубопровода В1 к теплообменнику Ду65 4.Диаметр трубопровода ТЗ от теплообменника Ду50 5.Диаметр трубопровода Т4 к теплообменнику Ду32 6.Расход ГВС в режиме циркуляции: $q_c = 0,47$ л/с; $Q_{\text{ч}} = 1,16$ м ³ /ч 7.Потери в системе циркуляции: 8,47 м 8.Потребный напор на ТЗ (после ТО): 68,20 м 9.Фактический напор В1 (перед ТО): 71,20 м Кафе: 1.Расход ТЗ.1 в режиме водоразбора – $q_c = 0,94$ л/с; $Q_{\text{ч}} = 1,82$ м ³ /ч; $Q_{\text{сут}} = 3,64$ м ³ /сут 2.Расход тепла на ГВС – $Q_{\text{max}} = 141\,600$ ккал/час, $Q_{\text{ср.ч}} = 23\,300$ ккал/ч 3.Диаметр трубопровода В1.1 к теплообменнику Ду40 4.Диаметр трубопровода ТЗ.1 от теплообменника Ду40 5.Диаметр трубопровода Т4.1 к теплообменнику Ду32 6.Расход ГВС в режиме циркуляции: $q_c = 0,33$ л/с; $Q_{\text{ч}} = 0,11$ м ³ /ч 7.Потребный напор на ТЗ.1 (после ТО): 27,73 м 9.Фактический напор на В1.1 (перед ТО): 30,73 м
Ссылка на электронный документ задания	Y:\6906_Шерегеш_ЖД №6\05_Стадия Р\05_ВК\100_Задания\Задание ОВ №1
Приложения (неотъемлемая часть задания)	1.Таблица нагрузок системы горячего водоснабжения 2. План подвала с сетями систем В1,ТЗ,Т4; План подвала с сетями систем В1.1,ТЗ.1,Т4.1

Задание подготовлено в 2 экземплярах

			СОГЛАСОВАНО:			
Должность	Фамилия	Подпись	Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Инженер	Украенко Т.С.		Рук. гр.ОВ	Беглова Н.А.		
И.О. Рук. гр.ВК	Пиманова А.Е.					
Глав. спец.	Николаева С.Д.					
Нач. ОИК	Щерба С.С.					
ГИП	Кондрацкий Д.И.					

Примечания: