

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Спортивная в Ленинском районе г.Новосибирска

Ведомость стальных дверей

№п/п	Марка по РД	Обозначение	Наименование	Количество на этаж, шт			Площадь 1 изделия, м ²	Общая площадь, м ³	Примечание
				Тех.подп. отм. -2,180	1 этаж	Кровля			
1	1	ГОСТ 31173-2016	ДСН Оп Пр Прг Н 1610x870	3			1,40	4,2021	
2	2		ДСН Дп Прг Л 2160x1460		1		3,15	3,1536	с доводчиками, утепленная
3	3		ДСН Дп Прг Пр 2160x1460		1		3,15	3,1536	с доводчиками, утепленная
4	13		ДСН А Дп Прг Л Н Псп Пкомб Уз 2080x1460		1		3,04	3,0368	с доводчиками, с синхронизатором закрывания, утепленная, усиленная (взломоустойчивая)
5	14		ДСН А Оп Прг Л Н Псп Уз 2080x1060		2		2,20	4,4096	с доводчиками, утепленная, усиленная (взломоустойчивая)
6	15		ДСН А Дп Прг Пр Н Псп Пкомб Уз 2080x1460		1		3,04	3,0368	с доводчиками, с синхронизатором закрывания, утепленная, усиленная (взломоустойчивая)
7	19		ДСН А Оп Прг Л Н Псп 2080x1060			1	2,20	2,2048	
ИТОГО				10				23,20	
8	Л-1	Индивид.изготовл.	Люк металлический 800x800 (h)	1			0,64		утепленный

Примечания:

1. Высоту порогов принять с учетом нормального перепада высот на путях движения МПН - не более 0,014 м.
2. Наружные двери принять с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,74 м² С/Вт
3. Двери на путях эвакуации (в коридоры, вестибюли, лестничные клетки, тамбуры, пожаробезопасные зоны) выполнять без элементов запираения (без замков, забвижек) **предусмотреть устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.**
4. На двупольных дверях доводчики предусмотреть на обеих створках.
5. Двери с комбинированным полотном (13, 15 марка по РД) изготовить согласно эскиза (л. 37, РД 7019-АР), верхняя часть с заполнением стеклом, нижняя часть из сэндвича.
6. Двери 13, 15 (марка по РД) изготовить с повышенной взломоустойчивостью и соответствием требованиям к защитным дверным блокам (группа Г).