

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г.Новосибирска

Ведомость дверных блоков из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей

№п/п	Марка по РД	Обозначение	Наименование	Количество на этаж				Общ. кол.-во	Площадь 1 изделия, м ²	Общая площадь, м ³	Примечание
				1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж				
1	4	ГОСТ 30970-2023	ДБВ 2080x1060 Р Оп Л П Г	11	8	3	7	29	2,20	63,94	<i>с порогом, без остекления</i>
2	5		ДБВ 2080x1060 Р Оп Пр П Г	11	4	3	4	22	2,20	48,51	
3	6		ДБВ 2080x860 Р Оп Л П Г	15	8	7	7	37	1,79	66,19	
4	7		ДБВ 2080x860 Р Оп Пр П Г	6	4	3	3	16	1,79	28,62	
5	8		ДБВ 2080x960 Р Оп Л П Г	3	12	2	1	18	2,00	35,94	
6	9		ДБВ 2080x960 Р Оп Пр П Г	4	11	3	2	20	2,00	39,94	
7	10		ДБВ 2160x1760 Р Дп Пр Бпр Г	3	3			6	3,80	22,81	<i>без порога, без остекления</i>
8	11		ДБВ 2080x1460 Р Дп Пр Бпр Г	14	11	11	7	43	3,04	130,58	
9	12		ДБВ 2080x1460 Р Дп Л Бпр Г	7	8	11	6	32	3,04	97,18	
10	16		ДБВ 2360x1960 Р Дп Пр Бпр Г		1			1	4,63	4,63	
11	17		ДБВ 2360x1960 Р Дп Л Бпр Г		1			1	4,63	4,63	
12	18		ДБВ 2080x1360 Дп Брг Г <i>Качающиеся полотна</i>	1				1	2,83	2,83	
ИТОГО								226		545,78	

Примечания:

1. Высоту порогов принять с учетом нормального перепада высот на путях движения МГН - не более 0,014 м.
4. Двери на путях эвакуации (в коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, тамбурах, пожаробезопасных зонах) выполнить без элементов запираения (без замков, задвижек) **предусмотреть устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен.**
3. На двупольных дверях доводчики предусмотреть на обеих створках.
4. Ширину дверных проемов (в свету) обеспечить:
 - из учебных кабинетов - не менее 0,9 м;
 - для сан.узлов, используемых МГН - не менее 0,9 м;
5. Для двупольных дверей эвакуационных выходов из помещений с пребыванием менее 50 человек - активная створка в открытом положении должна обеспечивать ширину прохода в свету не менее 0,9 м.
6. Для двупольных дверей эвакуационных выходов из помещений с пребыванием более 50 человек - активными считать обе створки, при этом малая створка оборудуется электромагнитным замком в разделе СКУД.